

Продолжение протокола № 914

Код образца (пробы): **2.19.914.В**

17. Средства измерений, испытательное оборудование

№ п/п	Тип прибора	Номер в Госреестре	Год ввода в эксплуатацию	Инвентарный номер	Заводской номер	№ свидетельства о поверке, протокола об испытании	Срок действия
1	Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-1/80 СПУ	—	2011	142914100000117	5399	869/5	12.10.2019г
2	Термостат электрический суховоздушный ТС-80М	—	1982	ВА0000000024/5	7864	863/5	12.10.2019г


18. Результаты испытаний

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Регистрационный №	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив, не более	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
15	Общее микробное число	2 КОЕ в 1 мл	Не более 50 в 1 мл	КОЕ	МУК 4.2.1018-01 «Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды»
	Общие колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл не обнаружены	Отсутствие в 100 мл	КОЕ	
	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл не обнаружены	Отсутствие в 100 мл	КОЕ	

Дата проведения исследований с 28.03.2019г по 29.03.2019г

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О	Подпись
Врач-бактериолог	Фадякина Г.Н.	

Составлено в четырех экземплярах

Общее количество страниц: 2 страница: 2