

**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
ПЯТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
РОМОДАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ**

**РЕШЕНИЕ**

от «24» апреля 2026 г.

№ 7-Р

п. Садовский

Об утверждении схемы теплоснабжения  
Пятинского сельского поселения  
Ромодановского муниципального района  
Республики Мордовия

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2012г. №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации», Совет депутатов Пятинского сельского поселения Ромодановского муниципального района Республики Мордовия

**РЕШИЛ:**

1. Утвердить схему теплоснабжения Пятинского сельского поселения Ромодановского муниципального района Республики Мордовия согласно приложения № 1 к настоящему решению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава Пятинского  
сельского поселения



М.А.Помыткина

Утверждена  
Решением Совета депутатов  
Пятинского сельского поселения  
от 24.04.2026г. № 7-Р

Схема теплоснабжения Пятинского сельского поселения  
Ромодановского муниципального района Республики  
Мордовия на период до 2036 года

СОГЛАСОВАНО:

Глава Ромодановского муниципального района  
Республики Мордовия

\_\_\_\_\_/С.В.Ведяшкин/

2026 г.

## Оглавление

Раздел 1 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» .....	3
1.1. <i>Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии</i> .....	3
1.2. <i>Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе</i> .....	13
1.3. <i>Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь</i> .....	15
Раздел 2 «Существующие и перспективные балансы теплоносителя» .....	16
2.1. <i>Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей</i> .....	16
Раздел 3 «Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций» .....	17
Раздел 4 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей» .....	20
4.1. <i>Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения</i> .....	20
4.2. <i>Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей</i> .....	20
4.3. <i>Обоснование выбора приоритетного сценария развития системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения</i> .....	21
Раздел 5 «Перспективные топливные балансы» .....	22
5.1. <i>Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе</i> .....	22
5.2. <i>Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии</i> .....	24
Раздел 6 «Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)» .....	24
6.1. <i>Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)</i> .....	24
6.2. <i>Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)</i> .....	24
6.3. <i>Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией</i> .....	24
6.4. <i>Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации</i> .....	25
6.5. <i>Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения</i> .....	26

**Раздел 1 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»**

**1.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии**

На территории Пятинского сельского поселения Ромодановского муниципального района в сфере теплоснабжения осуществляет производство и передачу тепловой энергии, обеспечивая теплоснабжение административных зданий на территории Пятинского сельского поселения одна организация ООО «Газспецсервис».

Теплоснабжение Пятинского сельского поселения Ромодановского муниципального района осуществляется от одной котельной, работающей на природном газе.

Наименование теплоснабжающей / теплосетевой организации	Юридический адрес, ИНН	Местонахождение объекта (котельная с указанием точного адреса, тепловая сеть)	Мощность котельной (Гкал/час)	Наименование котлов с указанием мощности (Гкал/час)	Год ввода	Протяженность тепловых сетей в 2-х тр.
ООО «Газспецсервис»	431308, республика Мордовия, город Ковылкино, Пролетарская улица, дом 2е строение 2, 1312090844	<b>МБОУ «Пятинская СОШ»</b> Ромодановский район, п. Садовский, ул. Центральная, д. 97	0.3439	1. ICIREX 15.150 2. ICIREX 15.150	2017	30
		<b>МБУК «Ромодановский РДК» структурное подразделение Пятинский сельский Дом культуры</b> Ромодановский район, п. Садовский, ул. Центральная, д. 96	0.3439	1. ICIREX 15.150 2. ICIREX 15.150	2017	17

Котельные работают локально, на собственную зону теплоснабжения, обеспечивая тепловой энергией общественные здания. Общая протяженность тепловых сетей в

двухтрубном исчислении от котельных составляет 47 м. Компенсация тепловых удлинений осуществляется самокомпенсацией за счёт углов поворота трассы и П-образными компенсаторами.

**Таблица 1 – Характеристики котлоагрегатов котельных**

№, котла	Тип	Установленная мощность котла Гкал/час	Год ввода	Температурный график	КПД по режимной карте
<b>МБОУ «Пятинская СОШ»</b>					
1	ICIREX 15.150	0,13	2017	95-70	90,3%
2	ICIREX 15.150	0,13	2017	95-70	90,3%
<b>МБУК «Ромодановский РДК» структурное подразделение Пятинский сельский Дом культуры</b>					
1	ICIREX 15.150	0,13	2017	95-70	90,3%
2	ICIREX 15.150	0,13	2017	95-70	90,3%

**Таблица 2 – Характеристика насосов котельных**

Тип насоса	Кол-во, шт.	Производительность, V, м3/ч	Напор, H, кгс/см2	Мощность, кВт
<b>МБОУ «Пятинская СОШ»</b>				
Сетевой насос WILO TOP DM50/15	2	40	0,16	1,570
<b>МБУК «Ромодановский РДК» структурное подразделение Пятинский сельский Дом культуры</b>				
Сетевой насос WILO TOP DM50/15	2	18	0,16	1,570

Таблица 3 – Характеристика потребителей котельных

№	Наименование потребителя	Адрес	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Суммарная нагрузка, Гкал/ч
	<b>МБОУ «Пятинская СОШ»</b>					
1	МБОУ «Пятинская СОШ»	Ромодановский район, п. Садовский, ул. Центральная, д. 97				
	<b>МБУК «Ромодановский РДК» структурное подразделение Пятинский сельский Дом культуры</b>					
2	МБУК «Ромодановский РДК» структурное подразделение Пятинский сельский Дом культуры	Ромодановский район, п. Садовский, ул. Центральная, д. 96				
	<b>Итого:</b>					

Таблица 4 – Параметры тепловых сетей

Наименование начала участка тепловой сети	Наименование конца участка тепловой сети	Внутренний диаметр трубопроводов на участке Дн, м	Длина трубопровода (в двухтрубном исчислении), м	Теплоизоляционный материал	Вид прокладки тепловой сети	Год ввода в эксплуатацию (перекладки)	Средняя глубина заложения оси трубопроводов Н, м
<b>МБОУ «Пятинская СОШ»</b>							
МБОУ «Пятинская СОШ»	ТУ-1	0,11	82,4	Маты и плиты из минеральной ваты	Надземная	2017	-
<b>МБУК «Ромодановский РДК» структурное подразделение Пятинский сельский Дом культуры</b>							
МБУК «Ромодановский РДК» структурное подразделение Пятинский сельский Дом культуры	ТУ-1	0,11	82,4	Маты и плиты из минеральной ваты	Надземная	2017	-

На основании проведенных гидравлических расчетов и анализа тепловых нагрузок в зоне действия энергоисточника определено, что для обеспечения тепловых нагрузок не требуется модернизация котельных.

**1.2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе**

Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки приведены в таблице 5.

**Таблица 5** – Балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки, Гкал/ч.

Наименование источника теплоснабжения, период	Установленная мощность, Гкал/ч	Располагаемая мощность, Гкал/ч	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	Собственные нужды, Гкал/ч	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	Присоединенная нагрузка, Гкал/ч			Резерв (+)/Дефицит (-)
						отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
<b>МБОУ «Пятинская СОШ»</b>									
2019	0,069	0,069	0,0686	0,0004	0,001	0,018	-	0,018	0,049
2020	0,069	0,069	0,0686	0,0004	0,001	0,018	-	0,018	0,049
2021	0,069	0,069	0,0686	0,0004	0,001	0,018	-	0,018	0,049
2022	0,069	0,069	0,0686	0,0004	0,001	0,018	-	0,018	0,049
2023	0,069	0,069	0,0686	0,0004	0,001	0,018	-	0,018	0,049
2024	0,069	0,069	0,0686	0,0004	0,001	0,018	-	0,018	0,049
В период 2025-2029 гг.	0,069	0,069	0,0686	0,0004	0,001	0,018	-	0,018	0,049
В период 2030-2034 гг.	0,069	0,069	0,0686	0,0004	0,001	0,018	-	0,018	0,049
2023	0,516	0,516	0,512	0,004	0,036	0,387	-	0,387	0,089
2024	0,516	0,516	0,512	0,004	0,036	0,387	-	0,387	0,089
В период 2025-2029 гг.	0,516	0,516	0,512	0,004	0,036	0,387	-	0,387	0,089
В период 2030-2036 гг.	0,516	0,516	0,512	0,004	0,036	0,387	-	0,387	0,089
<b>МБУК «Ромодановский РДК» структурное подразделение Пятинский сельский Дом культуры</b>									
2019	0,069	0,069	0,068	0,001	0,002	0,036	-	0,036	0,030
2020	0,069	0,069	0,068	0,001	0,002	0,036	-	0,036	0,030
2021	0,069	0,069	0,068	0,001	0,002	0,036	-	0,036	0,030
2022	0,069	0,069	0,068	0,001	0,002	0,036	-	0,036	0,030
2023	0,069	0,069	0,068	0,001	0,002	0,036	-	0,036	0,030

Наименование источника теплоснабжения, период	Установленная мощность, Гкал/ч	Располагаемая мощность, Гкал/ч	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч	Собственные нужды, Гкал/ч	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	Присоединенная нагрузка, Гкал/ч			Резерв (+)/Дефицит (-)
						отопление и вентиляция	ГВС	Всего	
2024	0,069	0,069	0,068	0,001	0,002	0,036	-	0,036	0,030
В период 2025-2029 гг.	0,069	0,069	0,068	0,001	0,002	0,036	-	0,036	0,030
В период 2030-2036 гг.	0,069	0,069	0,068	0,001	0,002	0,036	-	0,036	0,030

На основании проведенных гидравлических расчетов и анализа тепловых нагрузок в зоне действия энергоисточника определено, что для обеспечения тепловых нагрузок не требуется модернизация котельных.

**1.3. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь**

Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь представлены в таблицах 6.

**Таблица 6 – Существующие потери тепловой энергии по тепловым сетям**

Наименование системы теплоснабжения	Тип теплоносителя, его параметры	Годовые затраты и потери тепловой энергии, Гкал		
		через изоляцию	с затратами теплоносителя	всего
МБОУ «Пятинская СОШ»	горячая вода	10,147	0,405	10,552

**Раздел 2 «Существующие и перспективные балансы теплоносителя»**

**2.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей**

Теплоноситель в системе теплоснабжения котельной, как и в каждой системе теплоснабжения, предназначен как для передачи теплоты, так и для подпитки системы теплоснабжения.

При эксплуатации тепловых сетей утечка теплоносителя не должна превышать норму, которая составляет 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных к ней системах теплоснабжения в час.

Для систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции.

Выполнен расчет нормативной и аварийной подпитки тепловых сетей котельными поселения. Расчетные балансы производительности водоподготовительных установок (далее ВПУ) и подпитки тепловых сетей на период 2020 – 2036 гг. представлены в таблице 7.

**Таблица 7** – Расчетные балансы ВПУ и подпитки тепловых сетей на период 2020 – 2036 гг.

Наименование населенного пункта	Наименование системы теплоснабжения	Тип теплоносителя, его параметры	с утечкой	всего		
				на пусковое заполнение	всего	
п. Садовый	МБОУ «Пятинская СОШ»	горячая вода	4,406	0,351	0,351	4,758
<b>Итого</b>			4,406	0,351	0,351	4,758

### **Раздел 3 «Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций»**

Основные технико-экономические показатели работы теплоснабжающей организации представлены в таблице 8.

Из анализа стандартов раскрытия информации, утвержденного Постановлением Правительства РФ №1140 от 30.12.2009 г. и перечня данных представленных в таблице 39 сделан вывод, что объем и полнота раскрытия информации теплоснабжающей организации соответствует требованиям, установленными Постановлением Правительства РФ № 1140 от 30.12.2009 г. «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии».

**Таблица 8** – Основные технико-экономические показатели работы теплоснабжающей организации ООО «Теплоснаб»

Наименование показателя		МБОУ «Пятинская СОШ»
Основное топливо		Природный газ
Объем произведенной тепловой энергии за год, Гкал		47,940
Годовой отпуск тепла с коллекторов котельной, Гкал		46,901
Полезный отпуск тепловой энергии за год, Гкал, в т.ч.:		42,490
- бюджетные потребители		27,480
- население		-
- прочие		15,010
Годовой расход условного топлива, т у.т.		7,586
Годовой расход натурального топлива (природный газ, тыс.н.м.куб.)		6,484
Удельный расход топлива на производство тепловой энергии	условного кг.у.т./Гкал	158,245
	Природного газа, нм.куб./Гкал	135,252
Наименование показателя		МБУК «Ромодановский РДК» структурное подразделение Пятинский сельский Дом культуры
Основное топливо		Природный газ
Объем произведенной тепловой энергии за год, Гкал		84,495
Годовой отпуск тепла с коллекторов котельной, Гкал		83,304
Полезный отпуск тепловой энергии за год, Гкал, в т.ч.:		75,659
- бюджетные потребители		75,659
- население		-
- прочие		-
Годовой расход условного топлива, т у.т.		13,511
Годовой расход натурального топлива (природный газ, тыс.н.м.куб.)		11,548
Удельный расход топлива на производство тепловой энергии	условного кг.у.т./Гкал	159,904
	Природного газа, нм.куб./Гкал	136,670

#### **Раздел 4 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей»**

**4.1. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения**

Регулирование отпуска теплоты осуществляется качественно по температурному графику 95/70 °С.

Минимальная температура сетевой воды в подающей магистрали поддерживается не менее 68-70°С для обеспечения подогрева горячей воды в водоподогревательных установках потребителя до нормативных требований 60 °С.

Изменение температурного графика системы теплоснабжения не предусмотрено.

**4.2. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей**

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии приведены в таблице 9. Как видно из таблицы 9 мероприятия по источникам тепловой энергии не планируются, установленная тепловая мощность остаётся без изменений.

**Таблица 9** – Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии

№ п/п	Наименование котельной	Вид мероприятий	Срок ввода в эксплуатацию новых мощностей, год	Установленная мощность, Гкал/ч		
				на 2020 год	на 2036 год	изменение (+/-)
1	МБОУ «Пятинская СОШ»	Мероприятия не планируются	-	0	0	0
2	МБУК «Ромодановский РДК» структурное подразделение Пятинский сельский Дом культуры	Мероприятия не планируются	-	0	0	0

#### **4.3. Обоснование выбора приоритетного сценария развития системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения**

Оценка стоимости капитальных вложений в строительство тепловых сетей осуществлялась по укрупненной стоимости строительства согласно МДС 81-02-12-2011 с использованием государственных сметных нормативов-укрупненных нормативов цены строительства ГСН НЦС 81-02-2017. В настоящей Схеме теплоснабжения мероприятия по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива не рекомендуются.

Полная сметная стоимость каждого проекта приведена в таблице 10. Как видно из таблицы 10 мероприятия по развитию системы теплоснабжения части тепловых сетей на период разработки схемы теплоснабжения не планируются.

**Таблица 10** - Финансовые потребности в реализацию проектов по развитию системы теплоснабжения части тепловых сетей (руб. с учетом НДС)

Наименование проекта	Мероприятия	Период реализации проекта	Стоимость мероприятия, с НДС, руб.
Строительство новых тепловых сетей	-	-	-
Строительство тепловых сетей с оптимизацией диаметров трубопровода	-	-	-

Строительство тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	-	-	-
<b>ИТОГО</b>	-	-	-

## Раздел 5 «Перспективные топливные балансы»

### *5.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе*

Прогнозы по отпускаемой тепловой энергии и топливопотреблению рассматривались по котельным, которые задействованы в схеме теплоснабжения, со следующим допущением: производство тепловой энергии ведомственной котельной остаётся на уровне базового года.

**Таблица 11** – Перспективные плановые значения удельных расходов топлива на производство тепловой энергии

Показатель	Единицы измерения	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2029 г.	2036 г.
		МБОУ «Пятинская СОШ»						
Выработка тепловой энергии	Гкал	47,940	47,940	47,940	47,940	47,940	47,940	47,940
НУР топлива	кг.у.т.	158,245	158,245	158,245	158,245	158,245	158,245	158,245
<b>МБУК «Ромодановский РДК» структурное подразделение Пятинский сельский Дом культуры</b>								
Выработка тепловой энергии	Гкал	84,495	84,495	84,495	84,495	84,495	84,495	84,495
НУР топлива	кг.у.т.	159,904	159,904	159,904	159,904	159,904	159,904	159,904

## ***5.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии***

На рассматриваемом источнике теплоснабжения в качестве основного топлива используют природный газ.

## **Раздел 6 «Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)»**

### ***6.1. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)***

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утвержденных Правительством Российской Федерации Постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

В настоящее время ООО «Газспецсервис» отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации.

### ***6.2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)***

Границами зон деятельности единых теплоснабжающих организаций в Ромодановском сельском поселении Ромодановского муниципального района являются зоны действия источников теплоснабжения, относящихся к соответствующей теплоснабжающей организации. Зона действия источников тепловой энергии представлена в Приложении – рисунки 1-6.

### ***6.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией***

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей

организации в соответствии Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства РФ от 08 августа 2012 г. № 808.

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;
- размер собственного капитала;
- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

В настоящее время ООО «Газспецсервис» отвечают всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации.

#### ***6.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации***

В рамках разработки проекта схемы теплоснабжения, заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации отсутствовали.

#### ***6.5. Регистр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения***

На территории Пятинского сельского поселения Ромодановского муниципального района можно выделить один из существующих зон действия централизованных

источников тепловой энергии. Теплоснабжающие организации, действующие на территории Пятинского сельского поселения - ООО «Газспецсервис».

## **ПРИЛОЖЕНИЕ**

**Рисунок 1. Зона действия котельной МБОУ «Пятинская СОШ», МБУК «Ромодановский РДК» структурное подразделение Пятинский сельский Дом культуры.**